



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изх. №С-00-1527/...001/18.06.2025

ДО
„КПР ИНВЕСТ“ ООД
ГРАД БЛАГОЕВГРАД
УЛ. „БОСИЛЕК“ №7, ВХ.А, ЕТ. 2

ОТНОСНО: Изпълнение на Договор №98-00-341/20.09.2024г. за изпълнение на обект:
„Изпълнение на СРМ на обект: „Уличен водопровод и улична канализация до имот с
идентификатор 04279.627.249 по КК на Благоевград, УПИ XI-249, кв. 54 по плана на
ж.к. „Еленово-2“, Благоевград“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЛ,

Във връзка с получен сигнал в Общинска Администрация относно пропаднал участък от пътното платно, Ви уведомяваме, че е извършена проверка на място и е установено сериозно слягане на земна маса в участък от канализация, обект на Договора, описан по горе.

Предвид гореизложеното моля в срок от 5 календарни дни да се отстранят дефектите, описани в настоящото писмо.

В случай, че не бъде възстановен пропадналият участък, Община Благоевград ще извърши ремонта и сумата по разхода ще Ви се фактурира.

С уважение,

**Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД**