

ОП „ЧИСТОТА БЛАГОЕВГРАД“

ИЗХ. № 649/20.08.2025г

ДО
Г-Н

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛ. „Г. ИЗМИРЛИЕВ“ № 1
ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД	
п.к. 2700	тел. 073 / 88 44 16
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
J-00-1443/21.08.2025	
Срещано обстоятелство	

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Във връзка с писмо с Изх. № С-00-273 /08.08.2025г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Уведомявам ви, че след проверака на място установихме, че мрежата на спортната площадка е деформирана и има дупки, който са предпоставка за нараняване, а и конструкцията на която е закачена мрежата е корозирала.

Предложението ми е да се премахне старата мрежа да се боядиса конструкцията и да се монтира нова мрежа.

- Да се закупи плетена цинкована мрежа ф 2мм с отвор 45/45 и височина 2м. - 80м
- Боя за метал Зв 1 - 10 л.
- Арматурни пръчки за прикрепване на мрежата към конструкцията - 50кг.

Моля, за Вашето становище.



ИНЖ.

Директор на ОП „Чистота“

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД





инж. Христо

14.08.2025г

[Handwritten signature]

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изх. № C-00-2731-001/08.08.2025

Вх. № 614/14.08.2025г.

ДО

ИНЖ.

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

ДИРЕКТОР НА ОП „ЧИСТОТА БЛАГОЕВГРАД“

УЛ. „СКАПТОПАРА“ №12

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Във връзка с постъпил сигнал от платформата „СигналИн“, с вх. №C-00-2731/30.07.2025 г., относно скъсана и опасна оградна мрежа на спотна площадка, находяща се в ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“ №9, моля за оказване на съдействие от Ваша страна, за отстраняване на описани в сигналите нередности.

В тази връзка, след получаване на настоящето писмо, следва да предприемете необходимите действия за отстраняване на описаните в сигнала нередности и да представите констативен протокол за отстранените забележки.

Приложение: 1. Копие на сигнал с вх. №C-00-2731/30.07.2025 г.

С уважение,

ИНЖ.



Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

